

Согласовано:
Председатель ПК МБОУ
«Гимназия №5 г. Урус-Мартан»

А.А. Хасуева

09.08.2021



Утверждаю
Директор

МБОУ

«Гимназия №5
г. Урус-Мартан»

С.А.В.Бисултанов
09.08.2021



МБОУ «Гимназия №5 г. Урус-Мартан»

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждении на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления.

ОБЯЗАНЫ:

Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;

2. При ПОЖАРЕ:

- Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку Директору школы;
- Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;
- Обеспечить (организовать) эвакуацию учащихся и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.